

Licitación Pública N° 01/2018

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA (USF) y ADECUACIÓN DE HOSPITALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y CAAGUAZÚ – 2do. GRUPO DE OBRAS

RESPUESTAS A PREGUNTAS RECIBIDAS DE POTENCIALES OFERENTES

CONSULTA 1:

Por la presente solicito proveer Planos de detalles de paredes y techo Tipo "C" - TERMOPANEL, los cuales no están incluidos dentro de los detalles provistos en el sitio web del CIRD.

RESPUESTA 1:

El contratista adjudicado podrá presentar la solución para la construcción en tipología "TERMOPANEL" de acuerdo a la tecnología constructiva elegida.

CONSULTA 2:

También solicitamos sea provisto de los planos de detalles de aberturas, los cuales no están incluidos dentro de los detalles provistos en el sitio web del CIRD.

RESPUESTA 2:

Las ventanas serán de aluminio y blindex, de acuerdo a las medidas que figuran en planos, por ser eficientes y aceptadas, mientras que las puertas deberán de cumplir estándares mínimos en cuanto a resistencia, medidas, etc. dejando a elección del contratista con aprobación posterior del fiscal de obra, el material a usar (madera, termopanel o aluminio).

CONSULTA 3:

Es propicia la oportunidad de solicitar la aclaración con referencia al rubro contrapiso de hormigón de cascotes, el cual no está estipulado dentro de las planillas del presente llamado, pero es necesario de ejecutar para una correcta realización de los trabajos; la consulta puntual es: este rubro debe de ser incluido dentro de los costos de los distintos tipos de piso a realizarse, o será incluido dentro de una modificación al presente llamado.

RESPUESTA 3:

El contrapiso, al ser la fundación con platea de H° A° con aislación, no será necesario.

Asunción, 19 de Febrero de 2018

**Rubén Gaete
Gerente de Operaciones
FUNDACIÓN CIRD**